

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Критовская средняя общеобразовательная школа



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Е.И.Зверева

«13» августа 2019г

АКТ

**приемки кабинета информатики к новому 2019/2020 учебному
году**

«13» августа 2019г

с. Критово

Комиссия, назначенная приказом директора Зверевой Еленой Ивановной
от 9 августа 2019г. № 258, в составе:

председатель - Зверева Елена Ивановна, директор школы,
члены комиссии:

председатель профкома Сомова Вера Витальевна

член профкома Кривцова Наталья Викторовна

преподаватель-организатор ОБЖ Кочеткова Анна Ивановна

зам. директора по УВР Куртова Оксана Ярославовна

завхоз Кублякова Елена Александровна

член профкома Данина Алена Сергеевна

установила:

1. В помещении при норме площади 6 кв. м на одно рабочее место фактически она составляет 5,8 кв. м; высота потолка по норме ___ м, фактически ___ м; площадь помещения 69,6 кв. м.

2. Пол (линолеум), наличие щелей и трещин в полу имеется (не имеется).

3. Стены: покрытие масляное ____, полимерное ____.

4. Лаборатория имеется (не имеется).

5. Столы:

- одностольные - длина по норме 70 см, фактически _____ см, 16 шт.;

- двухстольные - длина по норме 130 см, фактически _____ см, _____ шт.;

- компьютерный стол 7 шт.

- место для клавиатуры - по норме 30 см, фактически 30 см;

- расстояние от оператора до экрана - по норме равно длине вытянутой руки, фактически *соответствует*.

6. Стулья к парте:

по норме с меняющимися по высоте сиденьями 16 шт., фактически 16 шт.

Стул компьютерный - 6 шт.

7. Установлены компьютеры персональный ЖК в количестве 7 шт.:

- страна-изготовитель *разные*, диагональ экрана *разная*;

- светозащитный экран есть (*нет*): для ЖК не требуется

- санитарно-гигиенический сертификат *имеется* (не имеется).

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств *проверено* (не *проверено*)

Протокол № *40, 40.1, 40.2, 40.3* от *13 августа 2019г.*

Наименование проверяющей организации

ЯВ «Красноярск термобелье»

9. Естественное освещение:

- количество окон 4 шт.;
- общая площадь остекления 16,52 кв.м (1 окно=2,14*1,93=4,13);
- наличие солнцезащитных устройств Жалюзи.

9. Искусственное освещение (светодиодные светильники).

Освещенность: отсутствует

- на клавиатурах _____ ЛК одинаковая;
- на столах _____ ЛК.

11. Вентиляция:

- скорость движения воздуха _____;
- установлены (не установлены) кондиционеры _____ шт.;
- производительность кондиционеров _____ м³/ч.

12. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (не имеется).

13. Методики для проведения гимнастических упражнений имеются (не имеются). Рекомендуются 6 различных комплексов упражнений.

14. Учитель Царенко Елена Аркадьевна

- педагогический стаж преподавания информатики лет;
- курсовую подготовку проходил _____ г.
- подготовку (переподготовку) по охране труда проходил в _____ г., менее (более) 3 лет назад;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течение последнего года проходил (не проходил), присвоена _____ группа по электробезопасности (требуется не ниже третьей);
- медицинское обследование на предмет пригодности к работе с компьютерами проходил (не проходил).

На основании осмотра кабинета ЭВТ и информатики и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение: считать кабинет информатики готовым к проведению в нем занятий в новом 2019/2020 учебном году.

Примечание:

Проверено и одобрено комиссией
присоединены в 2019 г. увлажнитель и ионизатор воздуха

Председатель — _____ Е.И.Зверева

члены комиссии:

_____ В.В.Сомова
_____ Н.В.Кривцова
_____ А.И.Кочеткова
_____ О.Я.Куртова
_____ Е.А.Кублякова
_____ А.С. Данина

С актом приемной комиссии ознакомлен(а) " 13 " августа 2019г. Царенко Е.А.

(подпись)